

RIVI	TIE- / KATUALUE	KESKUS / RYHMÄ	KAAPELI	SULAKE-KOKO	VALAISINPLV.	VAIHE L1	VAIHE L2	VAIHE L3	HUOM.
1	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R1	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	01 : 1	981 W			
2	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R1	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	01 : 2		981 W		
3	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R1	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	01 : 3			981 W	
4	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R1	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	02 : 1	981 W			
5	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R1	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	02 : 2		981 W		
6	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R1	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	02 : 3			981 W	
7	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R2	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	03 : 1	981 W			
8	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R2	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	03 : 2		981 W		
9	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R2	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	03 : 3			981 W	
10	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R2	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	04 : 1	981 W			
11	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R2	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	04 : 2		981 W		
12	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R2	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	04 : 3			981 W	
13	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R1	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	05 : 1	981 W			
14	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R1	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	05 : 2		981 W		
15	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R1	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	05 : 3			981 W	
16	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R2	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	06 : 1	981 W			
17	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R2	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	06 : 2		981 W		
18	URHEILUKENTTÄ	PK-2017 / R2	AXMK-PLUS 4x25S	25 / 63A	06 : 3			981 W	

VAIHE L1	5886 W
VAIHE L2	5886 W
VAIHE L3	5886 W

 Insinööritoimisto MARKUS HALME Svinhufvudinkatu 23A, 15110 Lahti Puh. 050 - 305 2640	LOPEN KUNTA	
	KIRKONKYLÄN URHEILUKENTTÄ	1 / 1
RYHMITYSTAULUKKO		
	- / 31.10.2017 / MHa	202